

נוהל טיפול בדליפות ביוב – מעיינות המשולש

1. כללי

מערכת הביוב פרושה בכל רחבי טירה, גילגוליה וכפר קאסם.
צנת מערכת הביוב מאופיינת בקטרים שונים ועשויה מסוגים של חומרים שונים : P.E., pvc, בטון ואסבסט צמנט.
מערכת הביוב עלולה להינזק מסיבות שונות כגון : שחיקה והתבלות חומרים עם השנים, פגיעה מעבודות, חדירת פסולת חוסמת שאינה מיועדת למערכת, פגיעה משורשי עצים, ועוד.
1.1 עבודות טיפול בדליפות ביוב נעשות על ידי קבלני תחזוקה חיצוניים שנבחרו בתהליכי מכרז מסודרים וחברות של ביוביות

2. מטרה

מטרת נוהל זה להנחות את מהנדס התאגיד ומנהל התפעול בטיפול בדליפות וגלישות ביוב.

3. נוהל טיפול בדליפות

- כל פניה המתקבלת בנושא של גלישת ביוב תועבר במיידית למהנדס התאגיד .
מהנדס התאגיד ינקוט במיידית בצעדים הבאים :
- ידווח למוקד החירום של המשרד לאיכות הסביבה (טלפון 6911) על מיקום הגלישה מהותה ופרטיה .
 - ישלח את צוות האחזקה של אותו ישוב למקום אירוע הגלישה לצורך בחינת אירוע הגלישה
 - צוות התאגיד יאבחן את סוג ומהות הגלישה ויפעל באופן הבא :
 - א. ינקוט בפעילות מיידיות לעצירת הגלישה על ידי חסימתה והבאת ביובית לשטח לשאיבת השפכים שהצטברו .
 - ב. יזעיק את הגורם המקצועי האמור לפתור את בעיית הגלישה באופן מקצועי (ביובית , חשמלאי , טכנאי משאבות , איש אחזקה)
 - עם סיום תיקון אירוע הגלישה יעדכן מהנדס התאגיד את מוקד החירום של המשרד לאיכות הסביבה על סיום אירוע הגלישה .
 - מיקום הגלישה ידקר ע"י צוות האחזקה ויעודכן בשכבת ה GIS המתאימה לצורך מעקב ואגירת מידע והסקת מסקנות למניעת גלישות חוזרות מאותה הנקודה בה התרחש האירוע

כאשר דליפת הביוב הינה פרטית יודיע הכונן למוקד שיעביר ההודעה דרך הפיקוח העירוני לתושב שהמפגע נמצא ברשותו.

3.3 במקרה של דליפה פרטית חמורה ומתמשכת המהווה מפגע תברואתי, ינקוט התאגיד באמצעים להפסקתה למניעת זיהום מים ומפגעים סביבתיים, לפי סמכויותיו על פי כל דין.

4. תיעוד

4.1 תיעוד תקלות / גלישות : כל אירועי הגלישה יתועדו על ידי התאגיד במערכת GIS

5. חובת פרסום :

5.1 התאגיד יפרסם באתר האינטרנט שלו ויעמיד לעיון הציבור :

5.2 דו"ח דליפות (מצורף בנספח)

5.3 באחריות מהנדס התאגיד ליישם את חובת הפרסום.

6. אחריות

אחריות ליישום נוהל זה חלה על מהנדס התאגיד , מנהל אחזקה מתקנים יישובי.

נספח א – דיווח ועדכון דליפות ביוב

הערות	סטטוס	תאריך	מועד הדליפה	יישוב

